

02.06.2022  
№ КНМ 07220061000200716827



указывается (дата и учетный номер) по соответствующему виду решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



## МЧС РОССИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99  
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: [gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru](mailto:gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru)

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: [undprkbr@skfo.mchs.gov.ru](mailto:undprkbr@skfo.mchs.gov.ru), тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

### ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ

361534, КБР, г.о. Баксан, ул. Катханова, 75, тел /факс: 8(86634)41048; e-mail: [ondpr07@skfo.mchs.gov.ru](mailto:ondpr07@skfo.mchs.gov.ru)

## ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/01

первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается

МКОУ «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения

№ 19 от 02.06.2022 г. № КНМ 07220061000200716827

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в период с « 13 » 06 2022 года 10 час. 00 мин.  
по « 20 » 06 2022 года 10 час. 00 мин.

Государственным инспектором г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

капитаном внутренней службы Дауровым Асланом Мухамедовичем

проведено

плановая выездная проверка

контрольное (надзорное) мероприятие

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Директор

МКОУ «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок» Хашкулова Сусанна Султановна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|----------|--|--|---|----------------------|
| 1.       | обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации;   | п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 14.11.2022  |                      |
| 2.       | обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре;  | п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 14.11.2022  |                      |
| 3.       | система пожарной сигнализации выполнить с подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; | ст. 83 Ф3-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;                                | 14.11.2022  |                      |
| 4.       | заключить договор по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, имеющие специальные разрешения, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;   | п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 14.11.2022  |                      |
| 5.       | деревянные конструктивные  | ст. 4, 6, 52, 58 Федерального  |   |                      |

|    |  |  |            |  |
|----|--|--|------------|--|
|    | элементы кровли обработать огнезащитным составом;  | закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; | 14.11.2022 |  |
| 6. | организовать проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестницы, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; | п. «б», п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  | 14.11.2022 |  |
| 7. | обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.   | п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».  | 14.11.2022 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ «НЦДС с.п. Баксаненок»  
Хашкулова Сусанна Султановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 20 » 06 2022 года

Государственный инспектор г. Баксана и Баксанского района  
по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Дауров Аслан Мухамедович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 20 » 06 2022 года

(подпись)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27**  
**о назначении административного наказания**

« 20 » июня 20 22 года

г. Баксан

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Государственный инспектор города Баксана и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление, их адреса)

капитан внутренней службы Дауров Аслан Мухамедович, по адресу: КБР, город Баксан,

улица Катханова, дом 75,

(рассмотрев протокол об административном правонарушении)

постановление прокурора о возбуждении административного дела

(ненужное зачеркнуть)

№ 27 от 20.06.2022 и материалы по делам об административных правонарушениях на гражданина (ку)

1. Фамилия, имя, отчество: Хашкулову Сусанну Султановну

2. Дата и место рождения 26.08.1976, г.р. с. Баксаненок, Баксанского района КБАССР

3. Адрес места жительства, тел. КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, д. 160

4. Являющийся гражданином (кой) Российской Федерации

5. Место работы (учебы) МКОУ «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок»

(указать полное наименование предприятия, организации)

6. Занимаемая должность Директор

7. Заработная плата (или иной заработок) \_\_\_\_\_

(указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.)

8. Документ, удостоверяющий личность Паспорт - 83 14 № 239951 ОУФМС России по КБР

(указать наименование документа, серия,

в Баксанском районе 05.12.2014 г.

номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Иные сведения \_\_\_\_\_

(необходимые для разрешения дела, данные об инвалидности,

наличие государственных наград, почетных, воинских и др. званий)

10. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет

(указывается дата,

номер пунктов, статья, нормативный правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

в присутствии законного представителя физического лица (защитника) \_\_\_\_\_

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество,

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физ. лица; название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи  
иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик)

(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ,

подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей

Гражданин (ка) ~~(законный представитель физического лица (защитник))~~ Хашкулова С.С.

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении \_\_\_\_\_

явилась

(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

Гражданину (ке) ~~(законному представителю физического лица (защитнику))~~ Хашкуловой С.С.

(нужное подчеркнуть)

(фамилия инициалы)

(законного представителя физического лица (защитника), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п. 4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4, 25.3, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 51 Конституции Российской Федерации.

С правами и обязанностями ознакомлен (а): 20.06.2020 / Хаикулова С.С.  
(дата, подпись) (ФИО)

Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(указать процессуальное положение, фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные (потерпевшему, его представителю: ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ; специалисту: ст. 17.7, 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ; переводчику: ст. 17.7, 17.9, 25.10 КоАП РФ (нужное подчеркнуть).

С правами и обязанностями ознакомлен (а):

|                          |                |                          |                |
|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| _____<br>(дата, подпись) | _____<br>(ФИО) | _____<br>(дата, подпись) | _____<br>(ФИО) |
| _____<br>(дата, подпись) | _____<br>(ФИО) | _____<br>(дата, подпись) | _____<br>(ФИО) |

установил, что гражданин (ка) Хаикулова Сусанна Султановна  
(фамилия, имя, отчество) (указать место совершения административного правонарушения,

на территории, в здании и помещениях Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок», расположенного по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 172,  
помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес  
случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта назначения, этажность, тепло -, водо - и электроснабжение и т.д., имеющие отношение к делу)

нарушил (а) требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Эвакуационные пути и выходы», Свод Правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

а именно: не обеспечено исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
(указывается существо правонарушения и основание; последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара, дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения)

22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
отсутствует система пожарной сигнализации обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ст. 83 ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
не заключен договор (отсутствует) по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, имеющие специальные разрешения, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; деревянные конструктивные элементы кровли не обработаны огнезащитным составом, ст. 4, 6, 52, 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. «б», п. 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, п. 23, 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Таким образом, директор МКОУ «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок» Хашкулова Сусанна Султановна в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», а также «Правил противопожарного режима в РФ», являясь ответственным лицом за выполнение требований правил, норм и других нормативных документов пожарной безопасности, не приняла надлежащих мер по выполнению требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МКОУ «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок».

Тем самым, в действиях (бездействиях) ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности директора Хашкуловой Сусанны Султановны, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение, которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела принято во внимание то обстоятельство, что директор МКОУ «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок» Хашкулова Сусанна Султановна добровольно прекратила свое противоправное поведение оказала содействие органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по данному делу об административном правонарушении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.7, п. 1 ч. 1. 29.9; ч. 1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание \_\_\_\_\_ раскаяние лица, совершившего административное правонарушение  
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)  
(п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ), что привлекаемое лицо ранее к административной  
предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)  
ответственности не привлекался (ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ),

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь \_\_\_\_\_ Хашкулову Сусанну Султановну

(фамилия, имя, отчество)

к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 27 от 20.06.2022, составленным, Государственным инспектором города

Баксана и Баксанского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление, их адреса)

Дауровым Асланом Мухамедовичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол об административном правонарушении)

за нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены,

регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства

дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации», в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и с учётом

положений ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ,

и подвергнуть административному наказанию в виде предупреждения

(указывается вид наказания: предупреждение или административный штраф

(указать размер штрафа в МРОТ, а также сумму штрафа прописью))

2. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему (им), что в соответствии со ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, они имеют право обжаловать настоящее постановление в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу

Главному государственному инспектору города Баксана и Баксанского района

(указать: должность фамилию, имя, отчество вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения;

по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Афаунову Нургали

Хажмухамедовичу, по адресу: КБР, город Баксан, улица Катханова, дом 75.

либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление. Жалоба на постановление о назначении административного наказания со всеми материалами дела в течении трех суток со дня ее поступления будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба на постановление о назначении административного наказания подлежит рассмотрению в 10- дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке ст. 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему (им), что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано, с «30» июня 2022 года.

4. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5. КоАП РФ.

При неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Сумму штрафа перечислить: \_\_\_\_\_

Предупредить, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении одного года со дня его вступления в законную силу.

5. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы

\_\_\_\_\_, направленной на \_\_\_\_\_  
(общая сумма расходов прописью) (перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам; расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет \_\_\_\_\_ бюджета.  
(федерального или местного)

**6. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:**

а) документы \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, \_\_\_\_\_  
(принятое решение: оставление в деле

в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)


вещи \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу) принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)

Перевод выполнен полно и точно \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата, подпись переводчика) (ФИО)

Государственный инспектор г. Баксана  
(должность, ФИО лица, составившего протокол)

и Баксанского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы Дауров А.М.

20.06.12 

Копию постановления получил (а): \_\_\_\_\_ (дата, подпись)

20.06.2012  / Хашкулова С.С. /

(дата, подпись лица, в отношении которого вынесено постановление) (ФИО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата, подпись законного представителя) (ФИО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата, подпись потерпевшего) (ФИО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата, подпись потерпевшего) (ФИО)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления. Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 22 г.

исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 22 г. \_\_\_\_\_





**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по г. Баксан и Баксанскому району

361500, г. Баксан, ул. Катханова, 75  
Телефон: 4-10-48, факс 2-17-20  
e-mail: ondpr07@skfo.mchs.gov.ru

20.06.2022 № 319-2-11

Директору МКОУ  
«Начальная школа детский сад с.п.  
Баксаненок»

С.С. Хашкуловой

КБР, Баксанский район,  
с.п. Баксаненок, ул. Березгова, 172.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Сусанна Султановна!

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Баксан и Баксанскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в период с 13.06.2022 по 20.06.2022 в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад с.п. Баксаненок», по адресу: КБР, Баксанский район, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 172, была проведена плановая выездная проверка за соблюдением установленных требований пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые в случае возникновения пожара могут привести к непоправимым последствиям.

В связи с изложенным, прошу Вас принять все необходимые меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Государственный инспектор г. Баксана и  
Баксанского района по пожарному надзору  
капитан внутренней службы

А.М. Дауров